

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.АД50.В.00105

Серия RU № 0542422

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД50. Дата регистрации аттестата аккредитации 03.03.2017 года. Телефон: +74954813360. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Основной государственный регистрационный номер: 5147746023706. Место нахождения: 109382, Российская Федерация, город Москва, улица Судакова, дом 10. Телефон: 84952215668, адрес электронной почты: sposhiv@sposhiv.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Место нахождения: 109382, Российская Федерация, город Москва, улица Судакова, дом 10. Адрес места осуществления деятельности: 399059, Российская Федерация, Липецкая область, город Грязи, улица Гризодубовой, дом 31а

**ПРОДУКЦИЯ** Костюмы специальные летние мужские и женские усиленные из огнезащитной ткани WORKER для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги модель СП03-Л V с уровнем защиты до 42 кал/см<sup>2</sup> состоящий из: (куртка + брюки или куртка + полукомбинезон (модель СП02 -ЛIV); белья нательного термостойкого (модель БНТж 615W или БНТм 616W). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8570- 013 – 25516779-2016 Изменение № 1. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6211 39 000 0, 6211 49 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 003/10ИЛСИЗ-2018 от 05.03.2018 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21BC05; № 06-B2303/41, 06-B2304/41, 06-B2305/41 от 08.12.2017 года, выданных Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.10ПЛ01; №№ 017-082 TP-2018, 017-090-2018 от 16.03.2018 года, выданных Испытательным центром высоковольтной аппаратуры Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21MB06; акта анализа состояния производства от 03.11.2017 года органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия, сроки хранения и службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.03.2018 ПО 19.03.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Игорь Олегович Ежов  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Юлия Андреевна Петрова  
(инициалы, фамилия)